

Согласовано								
Зам. инв.Н								
Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, описного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Аппараты напряжением до 1000В							
1	Выключатель автоматический 3-х полюсный на Iрасч=50 А	ВА47-29 3Р 50А х-ка С			шт.	14		Вводные автоматы в сущ. зданий электроустановках
2	Выключатель автоматический однополюсный на Iрасч=32 А	ВА47-29 1Р 32А х-ка С			шт.	143		Групповые автоматы в сущ. зданиях электроустановках
3	Выключатель автоматический 2-х полюсный с комбинированной защитой (УЗО) In-25 а , Iуиф н-30 мА	АВДТ-63-2Р			шт.	10		Групповые автоматы розеточн. групп в сущ.звж. зд.установках
4	Выключатель автоматический однополюсный на Iрасч=16 А	ВА47-29 1Р 16А х-ка С			шт.	30		Групповые автоматы в сущ. зданиях электроустановках
5	Выключатель автоматический трехполюсный на Iрасч=40 А	ВА47-29 1Р 40А х-ка С			шт.	2		Установка в сущ.Щ01 и Щ02 в подвале для ремонт. нуж
6	Фотопереде для установки на DIN рейку, 220 В, коммутируемый ток до 16 А, в комплекте с фотодатчиком и кабелем 15 м	ФР-МО1-1-15		ЗАО "МЕНДЕР" г. Санкт Петербург	шт.	2		
	Оборудование и изделия светотехнические							
1	Светильник энергосберегающий с 1 светодиодом	НББ 60 (1С)		НПО ООО "МАКС 21"	шт.	216		
	Электроустановочные изделия							
1	Выключатель однокавишный , ~250В, 10А, для открытой проводки	ВА10-001b IP20			шт.	135		
2	Выключатель двухкавишный , ~250В, 10А, для открытой проводки				шт.	9		
3	Выключатель однокавишный , ~250В, 10А, для открытой проводки							
	Степень защиты IP44				шт.	13		
4	Розетка шпенселяная двухполюсная с заземляющим контакт-том для открытой установки движестная ,16 А,250 В	РС 16-001			шт	11		
	Электроомониторные изделия							
1	Сжим ответвительный	У733М3			шт.	50		установка в сущ.ЩЭ
2	Шина нулевая без изолятора, количество отверстий 10, In-63 а	Шина 63.10		ЕКГ	шт.	4		установка в сущ.ЩЭ
3	Шина нулевая без изолятора, количество отверстий 24, In-63 а	Шина 63.24		ЕКГ	шт.	10		установка в сущ.ЩЭ

Инв.№ погн.		Погн. и габ.	
<p style="text-align: center;"><u>Примечание</u></p> <p>Можно применять электрические аппараты, электродустановочные изделия, фотореле и других марок, но с техническими данными, соответствующими проекту</p>			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Н.док
		Подп.	Дата
ГИП		Кобыльских	
Разраб.		Исаев	
Н. контр.		Сергеева	
Заказчик: УК ЖК		814-2012 ЭО	
г. Новочебоксарск, ул. Советская 27			
Капитальный ремонт жилого дома		стация	лист
		Р	1
Спецификация оборудования, изделий и материалов.		000 "Градпромпроект"	
		лист	2