№	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка	Код оборудования	Завод изготовитель.	Ед. измер.	Кол.	Масса ед, кг.	Примечание.
	Отопление. ниже отм. 0.000							
1	Труба стальная Ду15	ГОСТ 3262-75*			м	8		дем.=монт.
2	Ду20	-//-			м	76		-"-
3	Ду25	-//-			м	25		-"-
4	Ду32	-//-			м	28		-"-
5	Ду40	-//-			м	14		-"-
6	Труба стальная Ду57х3,5	ГОСТ 10704-91*			м	84		-"-
7	Ду76х3,0	-//-			м	14		-"-
8	Ду89х3,5	-//-			м	34		-"-
9	Кран шаровый D15	11627п1			шт.	54		
10	Кран шаровый D20	-//-			шт.	29		
11	Кран шаровый D25	-//-			шт.	14		
12	Вентиль балансировочный FAR D20	FAR			шт.	21		
13	Вентиль балансировочный FAR D25	FAR			шт.	4		
14	Шаровой кран DN80 PN16	Стальной фланц. 11с41п			шт.	8		
15	Врезка в сущ. сеть D89				шт.	2		
16	Антикоррозийная изоляция Грунтовка ГФ-21	ГОСТ 25129-82			$м^2$	73		
17	Краска Б-177	ОСТ 6-10-426-79			$м^2$	73		
18	Врезка в стояки: Ø 20				шт.	38		без учета шарового крана
19	Ø 25				шт.	4		без учета шарового крана
20	Пробивка отверстий : горизонтальных				шт.			
21	вертикальных				шт.	50		
22	Лист стальной 0,7мм - гильза l=330 мм.	ГОСТ 19904-74			$м^2$	1,1		
23								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм	Кол.	Лист	№	Подпись	Дата
ГИП		Кобыльских			
Инженер		Гаранин			
Н. контр.		Кобыльских			

Заказчик: МУП "УК ЖКХ" 814-2012 ОВ

г.Новочебоксарск, ул. Советская, д.27

Капитальный ремонт жилого дома

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

Спецификация материалов и оборудования.

ООО "Градпромпроект"