

Перечень рабочих чертежей основного комплекта марки "ОВ"

Лист	Наименование	Прим.
1.	Общие данные.	
2.	План подвала.	
3.	План 1 этажа.	
4.	План 2-5 этажей.	
5.	Схемы магистралей.	
6.	Схемы стояков отопления.	
7.	Тепловой узел.	
8.	Узел управления ТВС.	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Прим.
	Ссылочные документы.	
сер. 4.904-69	Детали крепления санитарно-технических приборов и трубопроводов.	
	Прилагаемые документы.	
ОВ.С	Спецификация материалов	3 листа

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

Главный инженер проекта:

И. Ю. Кобыльских

Основные показатели по чертежам марки "ОВ"

Наименование здания	Объем м³	Период года при t _в °С	Расход тепла, Вт (ккал/час)			Устан. мощн. эл.дв. кВт
			На отоп-ление	На венти-ляцию	На горя-чее вод-е	
Жилой дом	14657	-32	349481,5 (300500)		221667,8 (190600)	571149,3 (491100)

Общие указания

Проект разработан на основании задания на проектирование и в соответствии СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" и СНиП 2.08.01-89* "Жилые здания".

Теплоснабжение дома - от ТЭЦ-3.

Параметры тепловой сети 150-70 °С.

Система отопления однотрубная с нижней разводкой.

Температура теплоносителя системы отопления 105-70°С. Удаление воздуха из системы предусматривается кранами для выпуска воздуха и вентилями. Для поддержания температуры помещения на необходимом уровне перед радиатором устанавливается радиаторный термостат.

Трубы, расположенные в подвале изолировать, изоляцией из вспененного каучука K-FLEX Solar HT, при диаметре труб 1,5-57 мм трубками, при диаметре более 57 мм рулонной изоляцией. Под тепловую изоляцию выполнить антикоррозийное покрытие: мажино-битумная окраска по грунтовке ГФ-021.

После монтажа неизолированные трубы окрасить грунтовкой ГФ-021 и эмалью ПФ-115.

Монтаж системы отопления вести в соответствии СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы"

						Заказчик: МУП "УК ЖКХ"			814-2012 ОБ			
						г.Новообояновск, ул. Советская, д.27						
Изм	Кол.	Лист	№	Подпись	Дата	Капитальный ремонт жилого дома						
ТИП	Кобыльских											
Инженер	Горевин											
						Общие данные.						
Н.монтаж.	Сергеева											
						ООО "Традицпроект"						